

Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования которых начался до 2018 года

ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания"

наименование сетевой организации

№ п/п	Наименование составляющей показателя	Метод определения
1	Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения:	228
1.1	ВН (110 кВ и выше), шт.	-
1.2	СН-1 (35 кВ), шт.	-
1.3	СН-2 (6 - 20 кВ), шт.	56
1.4	НН (до 1 кВ), шт.	172
2	Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Π_{saidi}), час.	4,888684211
3	Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Π_{saifi}), шт.	0,171052632
4	Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Π_{saidi}), час.	14,26583333
5	Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Π_{saifi}), шт.	4,429824561

Директор

А.В. Еркаев

Должность

Ф.И.О.

Подпись